

Opole Lubelskie, dnia 14.08.2014 r.

AD.221-1/14

**WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**Zmiana SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej wraz z przebudową pomieszczeń w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim”**, ogłoszonego w BZP w dniu 07.08.2014r. pod numerem 171401 - 2014

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.08.2014 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), postanawia dokonać zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1. **W załączniku Nr 8a do SIWZ (opis w pozycji nr 15) –Przedmiar robót na wymianę instalacji wentylacji mechanicznej**

**zapisane jest:**

” Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z wymiennikiem krzyżowym- analogia, nawiew  $Q=3200$  m<sup>3</sup>/h,  $p=180$ Pa, wywiew  $3100$  m<sup>3</sup>/h,  $p=180$  Pa, moc wymiennika  $Q=21$  kW wraz z automatyką”.

**powinno być:**

” Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z wymiennikiem obrotowym – analogia, nawiew  $Q=4200$  m<sup>3</sup>/h,  $p=250$ Pa, wywiew  $4200$  m<sup>3</sup>/h,  $p=250$  Pa, moc wymiennika  $Q=16,4$  kW wraz z automatyką.”

2. **Zamawiający uzupełnia SIWZ o zestawienie stolarki drzwiowej.**
3. **Zamawiający uzupełnia SIWZ o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru robót budowlanych na częściowy remont wewnętrzny Budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej**

W załączeniu:

- poprawiony załącznik nr 8a do SIWZ,
- zestawienie stolarki drzwiowej,
- STWiORB

**OPOLSKIE CENTRUM KULTURY**  
ul. Lubelska 30  
24-300 Opole Lubelskie  
NIP : 717-12-39-817

**DYREKTOR**  
  
mgr Łukasz Król